



| LEGENDA APPARECCHIATURE | |
|-------------------------|--|
| ITEM | DESCRIZIONE |
| 10-ME-24A | Filtrazione a dischi |
| 10-ME-24B | Filtrazione a dischi |
| 10-ME-24C | Filtrazione a dischi |
| 10-TK-12 | Serbatoio di stoccaggio ipoclorito di sodio |
| 10-P-16A | Pompa di rilancio a filtrazione |
| 10-P-16B | Pompa di rilancio a filtrazione |
| 10-P-16C | Pompa di rilancio a filtrazione |
| 10-P-16D | Pompa di rilancio a filtrazione |
| 10-P-17A | Pompa di rilancio a scarico |
| 10-P-17B | Pompa di rilancio a scarico |
| 10-P-17C | Pompa di rilancio a scarico |
| 10-P-17D | Pompa di rilancio a scarico |
| 10-P-18A | Pompa di rilancio reflui |
| 10-P-18B | Pompa di rilancio reflui |
| 10-PD-05A | Pompa di dosaggio a servizio serbatoio 10-TK-12 |
| 10-PD-05B | Pompa di dosaggio a servizio serbatoio 10-TK-12 |
| 10-PZ-10 | Pozzetto di rilancio reflui - acque meteoriche e lavaggi |
| 10-BA-03 | Vasca di accumulo e rilancio iniziale |
| 10-BA-04 | Vasca di clorazione |
| 10-BA-05 | Vasca di accumulo e rilancio a scarico |

| LEGENDA LINEE | |
|---------------|--|
| | Linea acque vasca prefiltrazione |
| | Linea acque rilanciate alla sezione di grigliatura |
| | Linea grigliate in scarico alla vasca di clorazione |
| | Linea acque trattate rilanciate a scarico in torrino - torrente Usciana |
| | Linea acque di lavaggio |
| | Linea acque di scarico ad impianto biologico adiacente |
| | Linea troppo pieno sezione di filtrazione |
| | Linea troppo pieno/bypass impianto - scarico in avanfosso torrente Usciana |
| | Linea dosaggio chimici |



INQUADRAMENTO SATELLITARE

| | | | | | |
|--|---------------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 01 | EMESSO PER CONSEGNA | 06/2024 | M.P. | L.L. | A.P. |
| N.REV. | NOTE | DATA | COMPILATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
| Progettista | | Committente | | | |
| INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE S T U D I O A S S O C I A T O V.L.E. INGENIA 22 - 27100 PAVIA - TEL. 0382.67.144.26 FAX 0382.10.35.661 DR. ING. ANDREA PROTTI DR. ING. ALBERTO RESTELLI - ALBO PV 8819 | | CONSORZIO AQUARNO SPA Via DEL BOSCO 283, 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) | | | |
| TECNO HABITAT S.R.L. Via NATALE BATTALIA 22 - 20127 MILANO - TEL. 02.26.10.83.22 FAX 02.26.10.56.97 | | Elaborato n° DI176PROTTIAV1P | | | |
| Titolo dell'opera e località Interventi di modifica del complesso impiantistico gestito da Consorzio Aquarno Spa sito nei comuni di Santa Croce sull'Arno (PI) e Fucecchio (FI) - Impianto di depurazione di Santa Croce, Unità di Trattamento fanghi, Impianto di recupero Cromo e Impianto di depurazione di Ponte a Cappiano | | | | | |
| Oggetto del disegno Depuratore Santa Croce - U.0.10 - Area di intervento 5- Impianto di trattamento terziario reflui della Val di Nievole - Planimetria generale configurazione di progetto | | Scala 1:100 | Data GIUGNO 2024 Formato disegno FORMATO A0 | | |