



Al proponente:

Apollo Solar 2 S.r.l.

e.p.c. ai Soggetti competenti in materia ambientale:

Comune di Orbetello

Comune di Magliano in Toscana

Provincia di Grosseto

ARPAT – Settore VIA/VAS

Azienda USL Toscana sud est Dipartimento della prevenzione Grosseto

Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Autorità Idrica Toscana

Acquedotto del Fiora Spa

E-Distribuzione Spa

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

TERNA Rete Italia Spa

[dipartimento-centronord@pec.terna.it](mailto:dipartimento-centronord@pec.terna.it)

SNAM Rete Gas Spa

Gergas – Grosseto Energia Reti Gas Spa

2i Rete Gas Spa

REGIONE TOSCANA

- *Settore Genio Civile Toscana Sud*

- *Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in materia di Energia*

- *Settore Transizione Ecologica*

- *Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio*

- *Settore Tutela della Natura e del Mare*

- *Settore Autorità di gestione FEASR*

- *Settore attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (flags). pesca nelle acque interne*



*- Settore attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. gestione della programmazione leader. Usi civici*

**OGGETTO:** [ID 2293] - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Orbetello 1" con potenza di picco pari a 15.268,4 kWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Apollo Solar 2 S.r.l.  
Richiesta di integrazioni e di chiarimenti.

Premesso che, con riferimento al procedimento regionale in oggetto, avviato il 14/08/2024, in relazione all'esame della documentazione presentata, dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati a corredo della domanda di avvio del procedimento in oggetto, siano completati ed integrati, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs.152/2006, relativamente a quanto di seguito riportato, con riferimento al livello preliminare della progettazione.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 18.10.2024 è entrato in vigore il d.l. n.153 del 17.10.2024, che ha modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006.

Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione delle fonti da cui è tratta la cartografia, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale;
- adeguata qualità grafica.

Si chiede pertanto quanto segue al proponente.

#### Posizione degli Enti Locali

1. Si chiede di dare risposta alle richieste della Provincia di Grosseto:

- a) modalità di risoluzione interferenze con le strade provinciali;
- b) prendere in esame le previsioni e le indicazioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con D.C.P. n.7 del 29/02/2024;
- c) analizzare gli impatti cumulativi dell'impianto in esame con gli altri impianti fotovoltaici.

#### Normativa e Piani in materia di energia

2, Si chiedono le integrazioni ed i chiarimenti segnalati dal Settore regionale Transizione Ecologica.



Codesta Società, nella documentazione agli atti, descrive che la connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale avverrà tramite cabina elettrica utente posta in prossimità di una nuova stazione elettrica (SE) Terna posta in entra-esce sulla linea aerea 132 kV "Montiano – Orbetello RT". Detta soluzione non emerge dalla STMG rilasciata da Terna ed accettata da codesta Società. Si chiedono chiarimenti in merito.

Si prende atto che la progettazione della SE, in esito ad accordo 21.12.2023 tra alcune Società interessate alla connessione (ivi inclusa codesta Società), sarà curata da Apollo Wind Srl, soggetto proponente di un impianto eolico nell'area in esame. A tal proposito, si chiede:

- aggiornamenti sullo stato di avanzamento della progettazione e la presentazione degli eventuali elaborati assentiti da Terna;

- presentazione di maggiori dettagli grafici e descrittivi degli impianti di utenza per la connessione dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alla cabina elettrica utente ed al collegamento con la SE.

Al Settore Transizione Ecologica sarà sin d'ora fatta pervenire la STMG agli atti.

#### Interferenze con acquedotti e rete gas

3. Si chiede di indicare le modalità di risoluzione delle interferenze con le rete acquedottistica del servizio idrico integrato, segnalate da Autorità idrica toscana ed Acquedotto del Fiora Spa, nonché con la rete dei gasdotti, segnalata da 2i Rete Gas Spa (sarà fatta pervenire alla Società in indirizzo la planimetria con la rete gas inviata dal gestore, che ne ha chiesto la riservatezza; detta planimetria deve essere utilizzata dalla Società in indirizzo unicamente per dare risposta alla presente richiesta di integrazioni e non deve in alcuna caso essere divulgata a terzi).

#### Paesaggio

4. Si chiedono le integrazioni ed i chiarimenti a carattere paesaggistico, con particolare riferimento al Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR), segnalati dal Settore regionale paesaggio.

#### Attività agricole

5. Si richiedono i chiarimenti e le integrazioni suggerite dal Settore regionale Autorità di gestione FEASR.

#### Aspetti ambientali

6. Si chiedono le integrazioni ed i chiarimenti indicati dal Genio Civile, con riferimento alle interferenze con i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale ed alle modalità di conferimento in tali corsi d'acqua delle acque meteoriche.

7. I terreni su cui sarà realizzato l'impianto agrivoltaico sarebbero nella disponibilità del proponente. Si chiede di fornire copia del titolo di disponibilità dei terreni. Detto titolo non sarà pubblicato sul sito web regionale.

8. Dato atto che le coltivazioni agricole nell'ambito dell'impianto verranno condotte in asciutta e preso atto di quanto evidenziato dal proponente circa il fabbisogno idrico per la pulizia dei pannelli (approvvigionamento con autobotte di acqua demineralizzata), si chiede di stimare il fabbisogno ed indicare le modalità di approvvigionamento per l'irrigazione di soccorso delle opere a verde previste, nonché del previsto oliveto.



Ai fini della redazione della documentazione integrativa richiesta, si suggerisce di tenere conto di tutti i contributi tecnici istruttori pervenuti, pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/verifica-di-assoggettabilita>. E' facoltà del proponente presentare le proprie considerazioni circa gli ulteriori aspetti contenuti nei contributi pervenuti agli atti, oltre ai 8 evidenziati in precedenza.

La documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere depositata entro il termine di 30 giorni a far data dalla presente, presso il Settore scrivente (in formato digitale, sia firmato es. .p7m che aperto – es. .pdf).

Non è più prevista la possibilità per il proponente di chiedere la sospensione del suddetto termine.

Nel caso in cui il proponente non presenti la documentazione richiesta entro il termine suddetto, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs.152/2006 e dell'art. 48 comma 6 della L.R. 10/2010.

Si chiede al proponente di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati (ad esempio a carattere commerciale o industriale) o personali da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web. Fatte salve le esigenze di riservatezza, la documentazione integrativa e di chiarimento sarà pubblicata sul sito web regionale, ai sensi del d.lgs.152/2006, art.19, comma 12.

Nel caso, dalla documentazione integrativa, emerga un maggior costo delle opere previste, il proponente sarà tenuto al versamento a saldo degli oneri istruttori di cui all'art 47 ter della l.r. 10/2010.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Lorenzo Galeotti (e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) , tel. 055 438 4384);

Giovanna Bogni (e-mail [giovanna.bogni@regione.toscana.it](mailto:giovanna.bogni@regione.toscana.it), tel. 055 4382231).

Distinti saluti.

Il Titolare incarico E.Q.  
*dott. Lorenzo Galeotti*

gb/