

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Publiacqua

Spett.le
Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: A.48681_24 Risposta “[ID:2302] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006; art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa al nuovo progetto di realizzazione della “Centrale idroelettrica “11-Bis-Isolotto 2” nel Comune di Firenze, all’interno del progetto di “Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica”. Proponente: Iniziative Toscane S.r.l. società di progetto. Avvio del procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori.”

In relazione alla richiesta in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, con la presente siamo a comunicare quanto segue.

Come anche rilevato nel documento “ISO2-R08-0”, sotto l’argine sinistro del fiume Arno risulta presente una fognatura in gestione alla Scrivente Società.

Al fine di effettuare una corretta gestione delle opere, si chiede la valutazione dell’eventuale intorbidamento a valle della centrale Isolotto 2-Bis, causato dalla stessa.

Inoltre, si chiede di prestare attenzione a eventuali sversamenti di inquinanti in quanto, a valle della centrale, risulta presente il campo pozzi “Mantignano” con inizio a circa 3,4 km dal luogo dell’intervento.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare *Ing. Filippo Bertini* al numero 055-6862627, oppure inviare una mail all’indirizzo interventiurbanistici@publiacqua.it.

Distinti saluti



Publiacqua S.p.A.
GESTIONE OPERATIVA
Il Dirigente
Ing. Cristiano Agostini