

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le REGIONE TOSCANA

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Arch. Carla Chiadini

E P.C.:

Spett/le PUBLIACQUA S.p.A.

alla c.a. del Dirigente Gestione Operativa
Ing. Cristiano Agostini

OGGETTO: [ID:2302] ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006; ART. 48 DELLA L.R. 10/2010. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ RELATIVA AL NUOVO PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA "CENTRALE IDROELETTRICA "11-BIS-ISOLOTTO 2" NEL COMUNE DI FIRENZE, ALL'INTERNO DEL PROGETTO DI "STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI N. 13 BRIGLIE/TRAVERSE PRESENTI NEL DEMANIO FLUVIALE DEL FIUME ARNO E REALIZZAZIONE DI N. 12 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE IDROELETTRICA". PROPONENTE: INIZIATIVE TOSCANI S.R.L. SOCIETÀ DI PROGETTO. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto e richiesta di contributi istruttori, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 455696/2024 (in atti AIT prot. n. 11751/2024), tenuto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana (di seguito AIT), si rimettono le valutazioni che seguono.

Presa visione delle caratteristiche e dell'ubicazione degli interventi di progetto, descritti nella relazione di "Studio preliminare ambientale" (elaborato ISO2-R06) e nella "Planimetria di progetto" (elaborato ISO2-C1), in relazione a quanto indicato nel "Database Infrastrutture del S.I.I. GeoNetSic", nell'area di intervento si conferma la presenza delle infrastrutture a rete dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), indicate nella "Relazione sulle interferenze" (elaborato ISO2-R08), e pertanto si chiede al Proponente di condividere le eventuali necessarie soluzioni risolutive con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno, in questo caso riferite alla fase di cantiere, delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia come l'intervento in questione non ricada e non sia prossimo alle suddette zone; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

AOOGR / AD Prot. 0493863 Data 16/09/2024 ore 11:59 Classifica P.140.010.