



Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati:/3

Data
Risposta al foglio del

OGGETTO: Ditta PUBLIACQUA SPA. [ID 2337] VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. 931/2019 senza apportare modifiche per le esistenti opere di presa e il campo pozzi relativi all'impianto esistente di potabilizzazione denominato "Selvascura" situato nel Comune di Pistoia. Contributo.

Riferimento interno: ARAMIS 77726

Settore Valutazione Impatto Ambientale

In riferimento alla richiesta di contributi istruttori relativi al procedimento in oggetto si comunica che dalla visione della documentazione presentata dal proponente e in particolare della relazione denominata "Studio di Impatto Ambientale per Valutazione Impatto Ambientale Postuma" datata 08/11/2024 si rileva che la restituzione delle acque da impianti di potabilizzazione, come definite dall'art. 2, c.1 lettera c) della LR 20/2006, rientrano nella fattispecie di cui al Titolo VII del DPGRT 46/R/2008.

In particolare, fermo restando il disposto di cui all'art. 48 c.1 lettera d) del citato regolamento che specifica la non applicazione del Titolo VII qualora le acque derivanti dai lavaggi chimici per il mantenimento dell'efficienza del sistema di filtrazione, avvenga con *"acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione dei lavaggi che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore."*, la restituzione delle acque dell'impianto di potabilizzazione di Selvascura non necessita di autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs 152/2006 ivi compresi i rilasci immessi in pubblica fognatura recapitante all'impianto di depurazione.

Per quanto sopra risulta necessario che il Gestore del SII Publiacqua Spa relazioni sulle modalità di controlavaggio dei filtri a sabbia e sul trattamento a cui sono sottoposte le acque derivanti, indicando, fra l'altro, se per tale trattamento vengono utilizzate sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del D.Lgs 152/2006.

Per quanto sopra si ritiene necessario acquisire integrazioni.

Il funzionario di incarico di Elevata Qualificazione è Luca Gentilini

Il Dirigente e Responsabile del procedimento è il Dott. Sandro Garro

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro