

812

2

Corda nuda di terra
in rame 1x35mmq

LEGENDA	
	Corda di rame nuda 1x35mmq, posata a contatto con il terreno, dimensioni filo elementare 1,8mm
	Dispensore di terra a croce zincato 50x50x5mm Hx1,5m in pozzetto 600x600x800

Le strutture metalliche sono collegate ai dispersori di terra tramite corda di rame 1x35mmq con bullone e capocorda su montante e picchetto di terra

Impianto Fotovoltaico
Comune di Sansepolcro (AR)
Z.I. Santa Fiora




Committente

X-Energy S.r.l
Via Casella, 145 - 52010 Capolona (AR)
P.IVA: 01915540510
PEC: x-energy@pec.it

OGGETTO:
Planimetria impianto di messa a terra - settore nord
SCALA: 1:200
LUOGO e DATA:
Arezzo, 18/11/2024
Rev: __ del ____
Rev: __ del ____
Rev: __ del ____

PROGETTATO DA:
ING. GIORGIO DE SANCTIS

Timbro e Firma



PROGETTATO DA:
ING. MICHELE BIANCHI

Timbro e Firma



Tavola n°:

019 IMT

settore nord