

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le REGIONE TOSCANA

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Arch. Carla Chiadini

E P.C.:

Spett/le PUBLIACQUA S.p.A.

alla c.a. del Dirigente Gestione Operativa

Ing. Cristiano Agostini

OGGETTO: [ID: 2357] D.LGS. 152/2006, ART. 19; L.R. 10/2010, ART. 48. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL PERICOLO IDRAULICO NELL'AREA DI GALIGANA, OLMI, CASINI (ACQUE BASSE TRA LA DX OMBRONE E LA SX STELLA), IN COMUNE DI QUARRATA (PT). PROPONENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di contributi istruttori in oggetto, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 657709/2024 (in atti prot. AIT n. 18552/2024), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana e preso atto delle caratteristiche del progetto in esame, dell'ubicazione degli interventi di progetto e delle fasi di cantiere, descritti negli elaborati denominati "Studio preliminare ambientale", "Relazione illustrativa e tecnica", "Progetto di fattibilità", e "Planimetrie delle interferenze", si riportano le seguenti valutazioni.

In relazione a quanto indicato nel "Database Infrastrutture del S.I.I. GeoNetSic", si conferma l'assenza dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) nelle aree di intervento denominate "cassa di espansione Casa Vannucci", "cassa di espansione e impianto di sollevamento Olmi" e "impianto di sollevamento Galigane", mentre si segnala la presenza delle infrastrutture a rete del pubblico acquedotto in gestione al S.I.I. in via del Falchero (presenza non rilevata nell'elaborato 13_1_1041_T07.4 "Planimetria delle interferenze Impianto di sollevamento Falchero"), in prossimità dell'intervento "impianto di sollevamento Falchero" (v. Allegato 1), e pertanto si chiede al Proponente di verificarne puntualmente le possibili interferenze con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, e condividerne le eventuali necessarie soluzioni risolutive.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia come gli interventi in questione non ricadano e non siano prossime alle suddette zone; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

Pianificazione Strategica e Accordi di Programma

Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Pagina 1 di 2

