



Spett.

Regione Toscana
Direzione tutela dell'ambiente ed energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Piazza Unità Italiana, 1
50123 Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Mail: cinzia.seqala@regione.toscana.it

Scandicci, 19/12/2024

Prot. DICEOC/SCAN/PEL/2024-0317
Rif. EAM92552

Oggetto: Verifica di assoggettabilità del progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area di Galigana, Olmi, Casini (acque basse tra la dx Ombrone e la sx Stella). Proponente: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Avvio del procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori.
Metanodotto: 4105170 Montecatini-Prato DN400 (16") 24bar.
Comune di Quarrata (PT) F.13 map.910-916 (ex 187-323).
Comunicazione incompatibilità opera in progetto.

In relazione alla vostra PEC del 18.12.2024 e al progetto dalla stessa richiamato, comunichiamo di non avere contributi dal punto di vista ambientale, Vi segnaliamo tuttavia che per quanto riguarda il solo intervento denominato "Impianto di sollevamento Falchero", i fondi in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto, in favore della scrivente Società, che prevede – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 8 (otto) dall'asse della tubazione, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Ciò premesso facciamo presente che le opere relative a "Impianto di sollevamento Falchero" così come progettate sono incompatibili con la presenza del metanodotto in oggetto la cui posizione di massima si può rilevare dalle foto 3-5-9 della documentazione fotografia prodotta.

Vi invitiamo pertanto a contattare il centro Snam Rete Gas di Scandicci al fine di procedere con il picchettamento della condotta. Il rilievo eseguito in campo andrà riportato sugli elaborati di progetto per poter concordare una modalità di risoluzione dell'interferenza.

snam rete gas S.p.A.
Centro di Scandicci
Traversa via delle Fonti 4/A
50018 – SCANDICCI FI
Tel/fax 055 720516.
centroscandicci@snam.it
Pec. centroscandicci@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

Lo scrivente Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Scandicci tel. 055-720516 resta a disposizione per gli approfondimenti sopra detti e per qualsiasi informazione e/o chiarimento al riguardo.



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Scandicci

Manager
ELIAS BARDI

snam rete gas S.p.A.
Centro di Scandicci
Traversa via delle Fonti 4/A
50018 – SCANDICCI FI
Tel/fax 055 720516..
centroscandicci@snam.it
Pec. centroscandicci@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio